

EKSPLUATATSIOONIOMADUSTE DEKLARATSIOON
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. CPR-ST-003

1. Toote unikaalne identifitseerimiskood:
Smoke Alarms Model: SD218
2. Tüüp (mudel) nii nagu on nõutud artiklis 11(4):
Battery powered photoelectric smoke alarm Model SD218, SD218-I
3. Ehitustoote kasutamise kasutusala või otstarve vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele spetsifikatsioonidele nagu tootja on ette näinud:
Ette nähtud tuleohutuse tagamiseks ja siseruumides kasutamiseks
4. Tootja nimetus, kauba registreeritud nimetus või registreeritud kaubamärk ning kontaktaadress nii nagu on nõutud artiklis 11(5):
Ningbo Sentek Electronics Co., Ltd.
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo City, China
315175
Tel. +86-574-87155635
Fax: +86-574-87155951
E-post: service@sentek.cc
5. Kui on olemas, siis volitatud esindaja, kellele antud volitused hõlmavad artiklis 12(2) kirjeldatud ülesandeid, nimetus ja kontaktaadress:
Ei kohaldata
6. Ehitustoote ekspluatatsiooniomaduste stabiilsuse hindamise ja kontrollisüsteem või süsteemid nii nagu on sätestatud selles lisas V:
„System 1“
7. Punktis 1 nimetatud ehitustoode vastab järgmistele standarditele:
EN14604:2005
Volitatud asutus:
Intertek Testing ja Certification Limited - 0359
Viis läbi:
toote vastavate omaduste esmased katsetused, tehase ja selle toodangu kontrolli esmase kontrollimise, tehase toodangu kontrolli pideva hindamise ja jälgimise vastavalt „System 1“
ja väljastas EÜ vastavustunnistuse nr:
0359-CPR-00212
8. Sel juhul kui ekspluatatsiooniomaduste deklaratsioon ehitustootele, millele oli väljastatud Euroopa tehniline hindamine:
Ei kohaldata
9. Deklareeritavad ekspluatatsiooniomadused:

Table of performance for EN14604:2005			
Ühtlustatud tehnilised näitajad			
Põhinäitajad	Täitmine	Artiklid	Märkused
Nominaalsed aktiveerimistingimused/Tundlikkus, reaktsiooniviivitus (reaktsiooni aeg) ja töö tulekahju tingimustes	Vastab	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	1, 5

Töökindlus	Vastab	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	2, 3, 4
Toitepinge tolerants	Vastab	5.21	
Töökindluse ja reaktsiooniviivituse vastupidavus; temperatuurikindlus	Vastab	5.7, 5.8	
Töökindluse vastupidavus; vibratsioonikindlus	Vastab	5.12, 5.13	

Töökindluse vastupidavus; niiskuskindlus	Vastab	5.9	
Töökindluse vastupidavus; korrosioonikindlus	Vastab	5.10	
Töökindluse vastupidavus; elektristabiilsus	Vastab	5.14	2

Märkused:

1. Toodetele, millele seda standardit kohaldatakse, tehakse eeldus, et tulekahju puhul töötavad need veel enne seda, kui tuli muutub selliseks, mis avaldab suurt mõju nende tööle. Seepärast puudub igasugune nõue toimimiseks siis, kui tekib otsene kokkupuude leegiga.
2. Artikleid 4.3, 4.8, 5.14a ja 5.23 ei kohaldata patareitoitega suitsuanduritele.
3. Artiklit 4.4 kohaldatakse ainult suitsuanduritele, mis ühendatakse välise abiseadmete külge.
4. Tootja teatas, et SD218 sortimendi suitsuandurid ei tuginenud standardi nõuete täitmiseks tarkvarale; seetõttu artiklile 4.17 hinnangut ei antud.
5. Artiklit 5.20 kohaldatakse ainult suitsuanduritele, millel on signaali vaigistamise võimalus.

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote ekspluatatsiooniomadused vastavad punktis 9 deklareeritud ekspluatatsiooniomadustele. See ekspluatatsiooniomaduste deklaratsioon on väljastatud ainult punktis 4 nimetatud tootja vastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel

..... Peilin Jiang, peadirektor
(eesnimi, perekonnanimi ja ametinimetus)

..... Ningbo 23.november 2013.....
(väljastamise koht ja kuupäev)

...../allkiri/.....
(allkiri)