

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
DECLARATION OF PERFORMANCE  
No. CPR-ST-003

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:  
Smoke Alarms Model: SD218
2. Tipas (modelis) kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(4):  
Battery powered photoelectric smoke alarm Model SD218, SD218-I
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys remiantis taikomomis darniosiomis techninėmis specifikacijomis, kaip numato gamintojas:  
Skirtas priešgaisrinei saugai ir vidaus naudojimui
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar registruotas prekinis ženklas bei kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal straipsnį 11(5):  
Ningbo Sentek Electronics Co., Ltd.  
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo City, China  
315175  
Tel. +86-574-87155635 Fax: +86-574-87155951  
Email: service@sentek.cc
5. Jeigu toks yra, pavadinimas ir kontaktinis adresas, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis nurodytas straipsnyje 12(2):  
Netaikoma
6. Statybos produkto vertinimo ir eksploatacinių savybių pastovumo patikros sistema ar sistemos kaip nustatyta V priede:  
„System 1“
7. Statybos produktas pažymėtas 1 punkte atitinka sekančius standartus:  
EN14604:2005  
  
Įgaliota įstaiga:  
Intertek Testing & Certification Limited - 0359  
  
Atliko:  
pirminius atitinkamų produkto savybių bandymus,  
pirminį gamyklos ir jos produkcijos kontrolės patikrinimą,  
nuolatinį gamyklos produkcijos kontrolės vertinimą ir stebėjimą pagal  
„System 1“  
  
ir išdavė EB atitikties liudijimą Nr.:  
0359-CPR-00212
8. Tuo atveju jei eksploatacinių savybių deklaracijos dėl statybos produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas:  
Netaikoma
9. Veikimo deklaravimas:

<i>Table of performance for EN14604:2005</i> <b>Darniosios techninės charakteristikos</b>			
<b>Pagrindinės charakteristikos</b>	<b>Vykdymas</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos</b>
Nominalios aktyvacijos sąlygos/Jautrumas, reakcijos uždelsimas (reakcijos laikas) ir veikla gaisro sąlygomis	Atitiko	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	1, 5
Veiklos patikimumas	Atitiko	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	2, 3, 4
Maitinimo įtampos tolerancija	Atitiko	5.21	

Veiklos patikimumo ir reakcijos vėlavimo patvarumas; atsparumas	Atitiko	5.7, 5.8	
Veikimo patikimumo patvarumas; vibracijos atsparumas	Atitiko	5.12, 5.13	

Veikimo patikimumo patvarumas; dregmės atsparumas	Atitiko	5.9	
Veikimo patikimumo patvarumas; korozijos atsparumas	Atitiko	5.10	
Veikimo patikimumo patvarumas; elektros stabilumas	Atitiko	5.14	2

*Pastabos:*

1. *Produktams, kuriems taikomas šis standartas, daroma prielaida, kad jie gaisro atveju veikia dar prieš ugniai tariant tokiai, kuri turėtų didelės įtakos jų veikimui. Todėl nėra jokio reikalavimo veikti, kai susiduriama su tiesiogine ugnimi.*
2. *Straipsniai 4.3, 4.8, 5.14a ir 5.23 yra netaikomi baterijų maitinamiems dūmų signalizatoriams.*
3. *Straipsnis 4.4 yra taikomas tik dūmų signalizatoriams kurie prijungiami prie išorinių pagalbinių įrenginių.*
4. *Gamintojas pareiškė, kad SD218 asortimento dūmų signalizatoriai nesirėmė programinės įrangos įvykdyti standarto reikalavimais; todėl straipsnis 4.17 nebuvo vertinamas.*
5. *Straipsnis 5.20 taikomas tik dūmų detektoriams su signalizacijos nutildymo galimybe.*

10. Produkto nurodyto 1 ir 2 punktuose deklaracija patvirtinina veikimo deklaravimą nurodytą 9 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota gamintojo, nurodyto 4 punkte, prisiimant visą atsakomybę.

Pasirašyta gamintojo vardu

..... Peilin Jiang, generalinis direktorius.....  
(vardas, pavardė ir pareigos)

*Peilin*

..... Ningbo ..... Lap. 23, 2013.....  
(išdavimo vieta ir data)

.....  
(parašas)